



CERTIFICAT D'INSPECTION / INSPECTION CERTIFICATE N°

SKYDOME_15105107_IC1_YRO_220621_REV0

N° d'affaire BV / BV Job Nr : 15105107

PROJET / PROJECT : Tests 1200J – Grilles rond de 6

Réf: NA

Client BV / BV Client : SKYDOME SAS

Cde N° / P/o nr (client à BV/ Client To BV) :
2022 06 23-1 IW

Fabricant / Manufacturer : SKYDOME SAS

Cde N° / P/o nr : NA
(client au fabricant / Client to Manufacturer)

Inspection demandée par / Inspection requested by :

SKYDOME SAS

FOURNITURE / OBJET DE L'INSPECTION SUPPLY / SUBJECT OF INSPECTION	ITEM N° ITEM / TAG Nr	Quantité QTY
4 formats de grilles sur lanterneaux	/	4

Limites de l'inspection / Scope of inspection :

➤ **Détails :**

Objet de l'inspection : Assistance tierce partie à un essai 1200J sur matériels suivants :

- Grille 292x990 fixée par 6 pattes vissées par vis à tôle 6,3x19 (plus petite largeur de grille sur lanterneau)
- Grille 836x990 fixée par 4 pattes vissées par vis à tôle 6,3x19 (plus grande largeur avec 4 pattes sur lanterneau)
- Grille 972x1190 fixée par 6 pattes vissées par vis à tôle 6,3x19 (plus petite largeur > à 836 avec 6 pattes sur lanterneau)
- Grille 1380x1990 fixée par 6 pattes vissées par vis à tôle 6,3x19 (plus grande largeur avec 6 pattes sur lanterneau)

L'essai est réalisé à une hauteur de chute de 2,40 m

Résultat des essais : **SATISFAISANT**. Après chute du sac et une minute d'attente, pas de traversée du remplissage ni de la surface de recueil solidaire de la costière (Le sac a été retenu).

➤ **Référentiels utilisés pendant l'inspection :**

Protocole d'essai de résistance à la traversée verticale d'un corps mou de grandes dimensions. Etabli par la commission Technique exutoire du G.I.F, après consultation des C.R.A.M. et de l'INRS G.I.F. "Résistance 1200 J" Lanterneau ponctuel - Mars 1997

Commande SKYDOME à Bureau Veritas Nr 2022 06 23-1 IW

➤ **Lieu de l'inspection et date ou période d'intervention :**

Kingspan Light + Air, 31 Rue Nicéphore Niépce - 69800 Saint-Priest – France, le 21 Juin 2022

➤ **Marquages et poinçons :** Sans

➤ **Annexes à ce certificat :** (Nombre total de pages):

SKYDOME-15105107-IR1-YRO-220621 REV0 (8 pages)

Je soussigné, inspecteur de Bureau Veritas, certifie que la fourniture référencée ci-dessus a été inspectée en conformité aux prescriptions de la commande et aux exigences contractuelles qui s'appliquent à la mission confiée à Bureau Veritas. Cette inspection ne donne pas lieu à observation.

The undersigned, inspector to Bureau Veritas, certifies that the hereabove mentioned supply was inspected in conformity with the applicable requirements of the purchase order and the contractual requirements governing the mission entrusted to Bureau Veritas without any remarks.

Inspecté par / Inspected by :...

Nom / Name : Y. ROBERT...

Date d'émission / Date of issue : ...21/06/2022

Signature:

Centre d'inspection / Inspection center: BV France (Brignais 69)...

Distribution:



CLIENT



FABRICANT / MANUFACTURER

